Додаток 6 до Вимог щодо забезпечення нумерації та здійснення обліку фонду захисних споруд цивільного захисту (пункт 9)

АКТ
оцінки об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) щодо можливості його використання для укриття населення як найпростіше укриття

01.07.2026 року м. Кривий Ріг

Комісія у складі
Голова комісії: Проректор з інфраструктури та розвитку Державного університету економіки і технологій (далі - ДУЕТ) Геннадій КОЧУЄВСЬКИЙ
Члени комісії: Фахівець з питань ЦЗ ДУЕТ Аліна ГРИГОР'ЄВА, завідувач господарства ДУЕТ Ігор НЕГОДА, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування ДУЕТ Едуард ГАВРИЛОВ, комендант навчального корпусу №2 ДУЕТ Тетяна ШАМРАЙ

(посада, власне ім'я, прізвище особи(осіб), яка(які) здійснювала (ли) обстеження)

у присутності першого проректора ДУЕТ Валентина ОРЛОВА
(посада, власне ім'я, прізвище власника будівлі, (споруди, приміщення) або уповноваженої особи)

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Медична, 16.

державної, комунальної, приватної форми власності
(непотрібне підкреслити)

що належить МОН України.
(найменування власника: для приватної форми власності – суб'єкта господарювання, комунальної – органу місцевого самоврядування)

За результатами проведеного огляду встановлено:

1. Загальна характеристика об'єкта (об'єкта, будівлі, приміщення)
підвальне приміщення навчального корпусу № 2.
основне функціональне призначення,
вбудоване в будівлю
розташування на місцевості (окремо розташована, вбудована в будівлю, у гірничих виробах тощо

загальна площа 640 кв. м., загальний об'єм 1664 куб.м.

2. Загальний стан об'єкта:
технічний справний.
(справний, працездатний, обмежено працездатний, аварійний, технічний стан не визначився)
санітарний задовільний.
(задовільний, незадовільний)

загальний стан приміщень чисті, сухі, ознак підтоплення немає.
(чисті або захаращені, сухі або сирі, з ознаками підтоплення (затоплення))

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів два входи, входи не захаращені, від атмосферних опадів захищені.
(кількість, входи не захаращено, захищено від атмосферних опадів павільйонами або навісами,
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп.
обладнано засобами для доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення)
населення

4. Стан систем вентиляції: передбачено проектом, в наявності, ціла
(передбачено/не передбачено проєктом, наявність, цілісність, комплектність, чиста)
5. Стан системи водопостачання централізоване водопостачання
(централізоване водопостачання або інше джерело

Наявність безнапірних баків для питної води

наявність, кількість та місткість безнапірних та напірних баків для питної води, інших ємностей для питної води)
6. Стан каналізаційної системи передбачена проектом (три чоловічих санвузла, три жіночих санвузла), в наявності туалет для людей з обмеженими можливостями (один)
(передбачено /не передбачено проєктом)
санвузлу в наявності

(наявність, кількість, стан санітарних приладів (душових, кранів, унітазів, умивальників)

вигрібні ями, пудр-клозети, виносні баки (ємності для нечистот) (для неканалізованих будівель, споруд, приміщень) будівля підключена до централізованої каналізації відповідно до проекту
(наявність, тип, кількість, загальний об'єм

можливість очищення, справність, місце встановлення)

7. Стан системи опалення відповідно до проекту
(передбачено / не передбачено)
8. Стан системи електропостачання та електроосвітлення наявне, справне
(наявність, укомплектованість та справність електрообладнання, передбаченого проєктом, наявність люмін. лами,

резервних систем електропостачання (освітлення), заземлення електрообладнання)
9. Справність систем зв'язку та оповіщення
наявна мережа інтернет, встановлено Wi-Fi — пристрої
(наявність гучномовців, радіоточок, стаціонарної телефонної мережі, стаціонарних телефонних апаратів)
10. Протипожежний стан:
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації
передбачено проектом, в наявності
(передбачено / не передбачено проєктом, наявність, справність

Наявність та укомплектованість пожежних кранів, укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано первинними засобами пожежогасіння згідно з нормами.
(споруд укомплектовано згідно з нормами, не укомплектовано, засобів пожежогасіння немає)

ВИСНОВОК

Про можливості використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття населення як найпростішого укриття

підвальне приміщення навчального корпусу № 2 рекомендовано до використання для
(об'єкт (будівлю, споруду, приміщення) рекомендовано / не рекомендовано до використання для укриття населення

укриття населення як найпростішого укриття
як найпростішого укриття та включення до фонду захисних споруд)

за умов: забезпечення ємностями з питною (з розрахунку 2 л на добу на одну особу, яка
(перелік заходів. що необхідно виконати для приведення об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) до вимог

підлягає укриттю протягом 48 годин) та технічною водою, забезпечити контейнерами для утримання та експлуатації найпростіших укриттів)
зберігання продуктів харчування, засобами зв'язку і оповіщення (мобільним телефоном).

Підписи осіб, які склали цей акт:

Геннадій КОЧУЄВСЬКИЙ
(посада, власне ім'я, прізвище)

Аліна ГРИГОР'ЄВА
(посада, власне ім'я, прізвище)

Ігор НЕГОДА
(посада, власне ім'я, прізвище)

Едуард ГАВРИЛОВ
(посада, власне ім'я, прізвище)

Тетяна ШАМРАЙ
(посада, власне ім'я, прізвище)

З актом ознайомлений:	
Власник об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) (уповноважена ним особа)	Валентин ОРЛОВ (власне ім'я, прізвище)
01 липня 2026 року	

ДСНС України
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
(ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області)

Криворізьке районне управління
цивільного захисту та превентивної діяльності
вул. Леоніда Бородича, 9е, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область, 50086, тел.: (0564) 94-82-24
сайт: https://dp.dsns.gov.ua E-mail: kru.dp@dsns.gov.ua

АКТ
обстеження об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту

від « 30 » березня 2026 року № 343
(дата складення акта)

складений за результатами проведення *комплексного* обстеження
(комплексного, контрольного, позапланового)

об'єкта фонду захисних споруд цивільного захисту (далі – об'єкт фонду): *найпростіше укриття*
(сховище/ протирадіаційне укриття/споруда подвійного призначення із захисними властивостями сховища/ споруда подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційного укриття/ первинне (мобільне) укриття/ найпростіше укриття)

№ *обліковий номер не присвоюється*
(обліковий номер захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення)

Місцезнаходження об'єкта фонду: *Дніпропетровська обл., Криворізька ТГ, м. Кривий Ріг, вул. Медична, буд. 16.*

Форма власності об'єкта фонду: *Державна*
(державна/комунальна/приватна)

Балансоутримувач об'єкта фонду: *ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ, код ЄДРПОУ - 43684645*
(найменування юридичної особи або прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи – підприємця, код згідно з ЄДРПОУ або реєстраційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта*, адреса задекларованого/ зареєстрованого місця проживання (перебування), номер телефону та адреса електронної пошти, а також найменування органу державної влади, до сфери управління якого віднесено об'єкт фонду (за наявності))

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону.

ОПИС
фактичного стану об'єкта фонду

№ з/п	Параметри об'єкта фонду	Показники (значення)			
1	2	3			
1.	Технічний стан	не визначався	нормальний	задовільний	непридатний до нормальної експлуатації
		☒	☑	☒	☒
2.	Санітарний стан	задовільний		незадовільний	
		☑		☒	
3.	Кількість входів/виходів	основних (кількість)		аварійних (кількість)	
		1		1	

10 07 26

1	2	3					
4.	Стан входів/виходів	усі захищені від опадів	усі справні	усі не захаращені	наявні визначені Вимогами таблички та вказівники		
		☑	☑	☑	☑		
5.	Наявність та стан елементів захисту дверних прорізів	наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) двері або ворота		наявні та справні усі захисні (захисно-герметичні) ставні	наявні захисні екрани	відсутні засоби	
		☒		☒	☒	☑	
6.	Наявність та стан елементів захисту віконних прорізів	захищено шляхом закладення		наявні та справні усі захисні віконниці	віконні прорізи відсутні	не захищено	
		☒		☒	☑	☒	
7.	Наявність противибухових пристроїв	усі обслуговуються	усі наявні	усі справні	несправні	не передбачено	відсутні
		☒	☒	☒	☒	☑	☒
8.	Система опалення (засоби обігріву)	справне центральне		справне індивідуальне	інші засоби	відсутнє	
		☒		☒	☑	☒	
9.	Система централізованого електроживлення	справна	придатне заземлення електрообладнання		усе електрообладнання наявне та справне	не справна	
		☑	☑		☑	☒	
10.	Наявність резервних джерел живлення	наявна дизельна електростанція	наявний інший засіб генерації		наявний розрахунковий запас пально-мастильних матеріалів	наявне інше джерело	
		☒	☑		☒	☒	
11.	Стан системи освітлення	справна та укомплектована	не справна та/або не укомплектована повністю		наявні альтернативні засоби освітлення		
		☑	☒		☑		
12.	Система вентиляції	справна припливна примусова	справна витяжна примусова	справна припливна природна	справна витяжна природна	не передбачена проектом	
		☑	☑	☒	☒	☒	
13.	Системи фільтровентиляції та регенерації	справна, укомплектована та обслуговується	усі фільтри та/або регенеративні патрони наявні та придатні		електроручні вентилятори справні	відсутні за проектом	
		☒	☒		☒	☑	
14.	Система каналізації	справна централізована	справна, у вигрібну яму	наявні ємності для нечистот або пудр-клозети	наявні та справні санітарні прилади	несправна або відсутні санітарні прилади	
		☑	☒	☒	☑	☒	
15.	Система водопостачання	справна централізована	справна від свердловини		справна від резервуарів (баків)	відсутня	
		☑	☒		☒	☒	
16.	Наявні засоби зв'язку, передачі інформації	справна бездротова точка доступу (Wi-Fi)	справна провідна точка доступу	справна автоматична телефонна станція	справні засоби радіозв'язку	відсутні	
		☑	☒	☒	☒	☒	
17.	Стан обвалування	не передбачено проектом		передбачено та відповідає проекту	не відповідає проекту		
		☑		☒	☒		
18.	Стан гідроізоляції (за зовнішніми ознаками)	без ознак порушень		підтоплюється грунтовими водами або затоплена	підтоплюється поверхневими водами		
		☑		☒	☒		
19.	Доступність для осіб з інвалідністю та інших	забезпечено у повному обсязі		забезпечено лише доступність до приміщень об'єкта фонду	не забезпечено		

10 07 26

		так, вимоги дотримуються	ні, вимоги не дотримуються	питання не розглядалося	
1	2	3	4	5	6
1.	Об'єкт фонду у разі приведення єдиної державної системи цивільного захисту, її складових у режим підвищеної готовності, виникнення надзвичайної ситуації, введення надзвичайного стану та в особливий період приведено у готовність.	✓			Абзац перший частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
2.	Цілодобовий та безперешкодний доступ відповідних груп населення забезпечено.	✓			Абзац п'ятий частини шістнадцятої статті 32 КЦЗУ
3.	Перебування у постійній готовності окремих категорій захисних споруд цивільного захисту забезпечено.			✓	Частина тринадцята статті 32 КЦЗУ
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб дотримано.			✓	Частина десята статті 32 КЦЗУ, Порядок використання
5.	Порядок реконструкції захисних споруд цивільного захисту або споруд подвійного призначення дотримано.			✓	Абзаци п'ятнадцятий та шістнадцятий пункту 28 Порядку створення
6.	Порядок використання неготової захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження в особливий період дотримано.			✓	Абзаци одинадцятий та дванадцятий пункту 28 Порядку створення
7.	Відповідність функціонального призначення захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення у матеріалах технічної інвентаризації забезпечено.			✓	Частина одинадцята статті 32 КЦЗУ, пункт 25 Порядку створення, пункти 20, 21 Порядку інвентаризації
8.	Щоквартальні огляди з метою перевірки працездатності окремих систем життєзабезпечення об'єктів фонду, їх загальної готовності до використання за призначенням, а також огляди після надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій, що можуть негативно вплинути на технічний стан об'єкта фонду, проводяться.	✓			Абзац дванадцятий частини п'ятнадцятої статті 32 КЦЗУ
9.	Під час утримання та експлуатації об'єктів фонду погіршення їх захисних та технічних властивостей не допущено.	✓			Пункт 9 Порядку створення

10 07 26

1	2	3	4	5	6
10.	Вимоги щодо розміщення первинного (мобільного) укриття не порушено.			✓	Пункт 8 Порядку створення
11.	Наявність та належне оформлення документів обліку забезпечено.	✓			Пункти 16, 20 - 22 Порядку створення
12.	Формування цивільного захисту з обслуговування захисної споруди цивільного захисту створено або відповідальну особу за обслуговування та експлуатацію об'єктів фонду призначено.	✓			Абзац дев'ятий пункту 3[1] Порядку створення
13.	Наявність комплекту проектної документації захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення, за якою її збудовано забезпечено.			✓	Пункт 10 Порядку створення, стаття 28 Закону України «Про архітектурну діяльність»
14.	Належні умови для перебування осіб, що підлягають укриттю в об'єкті фонду, справність комплектуючих (обладнання), належний технічний стан забезпечено.	✓			Вимоги

ПЕРЕЛІК

нормативно-правових актів, відповідно до яких проведено обстеження

№ з/п	Нормативно-правовий акт		Дата і номер державної реєстрації нормативно-правового акта в Мін'юсті
	найменування	дата і номер	
1	2	3	4
1.	Закон України "Про архітектурну діяльність"	20 травня 1999 року N 687-XIV	—
2.	Кодекс цивільного захисту України (КЦЗУ)	02 жовтня 2012 року № 5403-VI	—
3.	Порядок створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, включення об'єктів до складу та виключення таких об'єктів з фонду захисних споруд цивільного захисту та ведення його обліку, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок створення)	10 березня 2017 року № 138	—
4.	Порядок використання у мирний час захисних споруд цивільного захисту для господарських, культурних і побутових потреб, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок використання)	10 березня 2017 року № 138	—
5.	Порядок проведення технічної інвентаризації, затверджений постановою Кабінету Міністрів України (Порядок інвентаризації)	12 травня 2023 року № 488	—

10 07 26

1	2	3	4
6.	Вимоги щодо утримання, облаштування та експлуатації об'єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України (Вимоги)	09 липня 2018 року № 579	30 липня 2018 року № 879/32331

ОПИС
виявлених порушень вимог законодавства

За результатами обстеження об'єкта фонду встановлено:

☑ відсутність порушень вимог законодавства;

☒ наявність порушень вимог законодавства.

№ з/п	Вимоги законодавства, які було порушено, із зазначенням відповідних статей (абзаців, пунктів, частин тощо)	Опис виявлених порушень
1	2	3
-	-	-

За результатами обстеження об'єкта фонду прийнято рішення про те, що зазначені порушення необхідно усунути до «___» _____ 2026 року

З урахуванням вимог глави 2 розділу V Вимог об'єкт фонду визнано _____ *готовим* _____ до використання за призначенням.
(готовим/обмежено готовим/ не готовим)

Причини неможливості обстеження об'єкта фонду

☐ недопущення уповноваженої посадової особи ДСНС (її територіального органу) до проведення обстеження об'єкта фонду;

☐ об'єкт, на якому розміщено об'єкт фонду, не експлуатується;

☐ об'єкт фонду перебуває у зруйнованому стані;

☐ інші причини.

_____
(описуються причини нездійснення обстеження об'єкта фонду)

Пояснення балансоутримувача об'єкта фонду або уповноваженої ним особи (у разі відмови надання пояснень зазначити про це) *відсутні*

Пропозиції балансоутримувача щодо подальшого використання захисної споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення (вносяться за необхідності балансоутримувачем)*: *пропозиції балансоутримувача відсутні*

* Пропозиції можуть містити інформацію про: передачу до комунальної або державної форми власності; проведення реконструкції зі зміною технічних та/або захисних характеристик (вказується, яких саме); забезпечення використання сховища в режимі протирадіаційного укриття; забезпечення використання неготової захисної споруди цивільного захисту / споруди подвійного призначення для укриття населення від звичайних засобів ураження до приведення в готовність (лише в особливий період); виключення із фонду захисних споруд цивільного захисту.

10 07 26

Посадові особи ДСНС/територіального органу ДСНС:

Начальник сектору № 2 Криворізького РУ ЦЗ та ПД ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області майор служби цивільного захисту — Дмитро КОРОСТАШОВ
(найменування посади, звання) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Інженер з охорони праці ДУЕТ — Аліна ГРИГОР'ЄВА
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

представники органів державної влади та органів місцевого самоврядування (у разі залучення):

Завідувач відділу з питань НС, ЦЗН, мобілізаційної та оборонної роботи виконкому Металургійної районної у місті ради — Ольга ПАВЛИШ
(найменування посади) (власне ім'я, ПРІЗВИЩЕ)

Примірник цього акта на 7 сторінках отримано « 30 » березня 2026 року:

балансоутримувач об'єкта фонду або уповноважена ним особа:

Інженер з охорони праці ДУЕТ — Аліна ГРИГОР'ЄВА

Відмітка про відмову в отриманні балансоутримувачем об'єкта фонду або уповноваженою ним особою примірника цього акта _____

Цей Акт може бути оскаржено протягом тридцяти календарних днів з дня його доведення до відома балансоутримувача або уповноваженої ним особи до Державної служби України з надзвичайних ситуацій м. Київ, вул. Олеся Гончара, буд. 55.
(зазначається найменування та місцезнаходження адміністративного органу вищого рівня, який є суб'єктом розгляду скарги) у порядку, визначеному Законом України "Про адміністративну процедуру", та до Адміністративного суду
(зазначається вид суду, до якого особа може подати позов).

10 07 26